

# MJ-CU350TVA

## Colonne acoustique

### 50 W




EN 54 24

- Cette colonne acoustique de 50 W est équipée de 8 haut-parleurs 3" large bande ainsi que d'un transformateur de puissance 100 V avec 4 choix de puissance.
- Son châssis en aluminium résistant aux chocs assure une durée de vie à long terme.
- Pour plus de fiabilité, elle dispose d'un bornier céramique 2 pôles, d'un fusible thermique et les haut-parleurs sont traités contre les effets de l'humidité.
- Elle est équipée de 2 presses étoupes PG9 pour une installation plus aisée.
- Cette colonne est également protégée contre les influences environnementales grâce à sa classe de protection IP 66.

| Modèle                     | CU 350T VA                       |
|----------------------------|----------------------------------|
| Corps et grille            | Aluminium                        |
| Puissance nominale         | 50 W                             |
| Impédance nominale         | 200 $\Omega$                     |
| Puissance 100 V            | 50 / 30 / 15 / 7.5 W             |
| Impédance                  | 200 / 333 / 667 / 1 333 $\Omega$ |
| Bande passante             | 110 - 18 000 Hz                  |
| Sensibilité (1W/1m)        | 94,7 dB                          |
| SPL MAX 1m                 | 111,7 dB                         |
| Directivité (H-V) à 500 Hz | 360° - 73°                       |
| Directivité (H-V) à 1 kHz  | 186° - 33°                       |
| Directivité (H-V) à 2 kHz  | 173° - 17°                       |
| Directivité (H-V) à 4 kHz  | 98° - 6°                         |
| HP                         | 8 x 3"                           |
| Dimensions (LxHxP)         | 100 x 971 x 92 mm                |
| Poids                      | 5,2 kg                           |
| Température utilisation    | -25°C ~+70°C                     |
| Indice protection          | IP 66 - IK 08                    |
| Couleur                    | RAL 9006                         |



Diagrammes polaires



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>n° 1438<br/>22</p> <p>Certificat n° : 1438-CPR-0867</p> <p><b>MAJORCOM:</b><br/>56 chemin de la Flambrère<br/>31300 TOULOUSE<br/>FRANCE</p> | <p><b>EN 54-24</b></p> <p>Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments</p> |
|                                                                                                                                                | <p><b>CU 350T VA</b></p> <p><b>Type B</b></p>                                                                                                          |

